



**2.1.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**
Вариант № 1

Вопрос 1

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Процесс трансформации азота аммонийного в нитратный называют:

- a. деазотизация
- b. нитрификация
- c. денитрификация
- d. аммонификация

Вопрос 2

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Под воздействием внешней среды и протекающей воды трубопроводы подвергаются коррозии наиболее значительно коррозии подвержены трубы:

- a. стальные
- b. пластмассовые
- c. асбестоцементные
- d. железобетонные

Вопрос 3

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Длину ремонтных участков водоводов при их прокладке в одну нитку следует принимать не более:

- a. 3 км
- b. 1 км
- c. 5 км
- d. 500 м

Вопрос 4

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

По направлению движения воды песколовки подразделяются на:

- a. бункерного типа, вертикальные и с поступательным движением жидкости
- b. горизонтальные, вертикальные и с вращательным движением жидкости
- c. конусные, спиралевидные и поступательно-вращательным движением воды
- d. аэрируемые с широким порогом

Вопрос 5

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить
вопрос



Редактировать
вопрос

Для реагентного обеззараживания сточных вод после очистки перед сбросом в водоем применяют:

- a. сульфат железа
- b. хлор
- c. сернокислый алюминий
- d. гидроксид алюминия

Вопрос 6

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Место назначения расчетного створа для водотоков хозяйственно – питьевого водопользования

- a. 1км ниже выпуска сточных вод
- b. 1 км выше ближайшего пункта водопользования, расположенного ниже по течению
- c. в двух километрах ниже выпуска
- d. в месте выпуска сточных вод

Вопрос 7

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Соотношение гидравлических радиусов трубопроводов одинаковых диаметров при полном и неполном наполнении

- a. при неполном наполнении гидравлический радиус меньше
- b. нет верного ответа
- c. одинаковые при любом наполнении
- d. при полном наполнении гидравлический радиус меньше

Вопрос 8

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Единица измерения дозы коагулянта:

- a. мгО/л
- b. мгО₂/л
- c. мг/л
- d. %

Вопрос 9

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



Редактировать вопрос

Виды систем аэрации:

- a. трубчатая, тарельчатая, керамическая
- b. гидравлическая, механическая, комбинированная, факельная
- c. роторная, механическая, комбинированная, продленная
- d. пневматическая, механическая, комбинированная, струйная

Вопрос 10

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Отметить вопрос



В чем специфика конструктивного оформления процесса адсорбции в псевдооживленном слое сорбента:

- a. устройство для поддержания границы псевдооживленного слоя
- b. подача воздуха для псевдооживления загрузки
- c. подача воды для псевдооживления загрузки
- d. наличие перемешивающего устройства